
Dekl.id:330069

Husets energianvändning



Energideklaration för Tullgatan 9, Lund.

Detta hus använder 130 kWh/m² och år, varav el 3 kWh/m².

Liknande hus 99–123 kWh/m² och år, nya hus 109 kWh/m².

Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2010-06-23 av:

Anders Kvarned, Anticimex AB

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.

Boverket