



Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Viggestorp 4:32
Adress	Kolonivägen 8
Postnummer	612 34
Ort	Finspång
Mätdatum	2025-05-20
Exponeringstid	08:-10:30
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter Kalibrerad 2024-09-27 Egenkontroll utförd 2024-09-27
Hustyp	1,5-plans villa med källare
Byggnadsår	1929
Grundläggning	Källare/betongplatta
Ventilation	Självdreg
Blåbetong	Vet ej
Väderlek/Temp	Klart med temp ca 18 grader

Genomsnittlig radonhalt på entréplan

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

130 Bq/m³

Genomsnittlig radonhalt i källare

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

224 Bq/m³

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden och är inte övervakad av undertecknad. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex bläst och kyla påverkar även ventilationen. Det hygieniska gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Observera att denna mätning EJ är utförd under ordinarie mätperiod!!

Norrköping 2025-05-20

Namn
FST Husbesiktningar AB