

Radonindikering

Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning: Särstad 4:7
Gatuadress: Särstadvägen 14
Postnr, postort: 585 63 Lingham

Besiktningssuppgifter

Besiktningsdatum:	2026-02-24
Besiktningförrättare:	Kim Wiström
Besiktningföretag:	OBM Östergötland AB
Hustyp:	1-planhus med Betongplatta på mark
Byggår:	2014
Ventilation:	Mekanisk Frånluft med återvinning - FX
Blå lättbetong:	Nej
Väder	ca. 0° Mulet

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Våningsplan	Rum	Genomsnittlig radonhalt
Entréplan	Sovrum	Under 50 Bq/m3

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Övrigt

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden och är inte övervakad av undertecknad. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen. Det hygieniska gränsvärdet för radon är 200 Bq/m3.

Kim Wiström

070-3606619
kim.wistrom@obm.se