



Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Östra Eneby 6:89
Adress	Svarvartorp 12
Postnummer	605 99
Ort	Norrköping
Mätdatum	2026-03-04
Exponeringstid	08:30-10:30
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter Kalibrerad 2025-10-31 Egenkontroll utförd 2025-10-31
Hustyp	1-plans hus
Byggnadsår	1947
Grundläggning	Krypgrund och plintgrund
Ventilation	Självdrag
Blåbetong	Nej
Väderlek/Temp	Klart med temp ca 2 grader

Genomsnittlig radonhalt på entréplan

55 Bq/m³

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden och är inte övervakad av undertecknad. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen. Gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Norrköping 2026-03-04

Gustav Dominder
FST Husbesiktningar AB