

Datum 2005-08-29	Dnr 05.648
---------------------	---------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Flasbjörke 4:6		Telefon 0122-71025
Fastighetsadress Skogvaktarbostället, Flasbjörke	Post nr 612 95	Postort Finspång

Sökanden

Namn Margareta och Lars-Olof Höglund		Telefon bostad 0122-71025
Gatuadress Skogvaktarbostället, Flasbjörke		Telefon
Post nr 612 95	Postadress Finspång	Telefon övr/mobil 070-2270224

Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Namn		Telefon bostad
Gatuadress		Telefon arb
Post nr	Postadress	Telefon övr/mobil

Typ av avloppsanordning

Slamavskiljare, betong 2 m3, Tranåsbrunnen. Infiltration 25 m2.
Datum för tillståndsbeslut 2005-06-07

Entreprenör

Namn Lotorps Rörservice AB		Kontaktperson Berne Fransson
Gatuadress Torgvägen 3		Telefon bostad
Post nr 610 13	Postort Lotorp	Telefon arb 0122-29153
		Telefon övr/mobil

Anläggningen är klar

Anm: Infiltrationsyta ca 2x15m. X 6518750 Y 1498090

Miljöavdelningen



Jonny Savenhed
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Kopia: Ks/tekniska avdelningen
9805 utg. 2 (JS)

Uppgifter till Finspångs Tekniska Verk AB

Abonnentnummer

- Ny abonnent
- Ny anläggning, tas i bruk
- Ombyggnation av anläggning
- Latrinhämtning skall upphöra

Med stöd av 13 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och gällande delegationsordning av miljö- och hälsoskyddsmyndens beslutanderätt, beslutar undertecknad miljö och hälsoskyddsinspektör:

att enskild avloppsanordning med ansluten vattentoalett får utföras enligt ansökan, under förutsättning att bifogade villkor följs.

att enskild avloppsanordning med ansluten vattentoalett, *ej* får utföras enligt ansökan. (Ang motivering till avslag, ev överklagande se nedan)

Ansökan

Dnr
2005.0648

Fastighet

Fastighetsbeteckning
Flasbjörke 4:6

Sökanden

Namn
Höglund Margareta och Lars-Olof

Bygg- och miljönämnden

Jonny Sävenhed
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Vid avslag

Motivering till beslut: _____

Beslutsvillkor enskilda avlopp (förkryssade villkor gäller)

- ✘ Sökanden ansvarar för att avloppsanläggningen utförs i enlighet med Naturvårdsverkets faktablad 1-5.
- ✘ Avloppsledning ska utföras med en minsta inre diameter om 100 mm, skarvar ska försees med betryggande tätning. Lutningen ska vara minst 1 cm per meter före slamavskiljare och 0,5 cm per meter efter.
- Slamavskiljaren ska vara typgodkänd eller utformas efter referensavskiljare enligt svensk standard och ges en våtvoly m av minst m³.
- ✘ Slamavskiljaren placeras så att den är lätt åtkomlig för slamsugning, avstånd från slamavskiljare till farbar väg för slamsugningsfordon bör ej överstiga 25 meter.
- ✘ Spridningsledning ska antingen bestå av fabricerade spridarrör eller uppborrade/slitsade hårda, på insidan släta, markavloppsrör. Spridningsledning ska ha en invändig diameter på minst 80 mm.
- Infiltrationsdikenas /-bäddens botten skall förläggas på ett minsta avstånd av 1 meter från högsta grundvattenyta, berg eller täta jordarter.
- ✘ Placeras någon del av anläggningen utanför egen tomtmark, skall skriftligt tillstånd från markägaren inhämtas och lämnas till miljö- och hälsoskyddsnämnden före arbetets påbörjan.
- ✘ Anmälan för besiktning ska göras minst två dagar före återfyllning av schaktmassor.
- ✘ Slamtömning ska ske minst en gång per år.
- ✘ Tömning av slamavskiljaren ska ske genom den kommunala renhållningsrutinen. (Kommunens renhållningsentreprenör utför automatiskt tömning med start inom ett år från det att anläggningen tagits i bruk.)
- WC får ej anslutas till avloppsanläggningen.
- ✘ Dräneringsvatten får ej avledas till avloppsanläggningen.
- _____
- _____
- _____
- _____