



Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Champinjonen 2
Adress	Majeldsvägen 21
Postnummer	615 33
Ort	Valdemarsvik
Mätdatum	2026-05-21
Exponeringstid	13:00-14:00
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter Kalibrerad 2025-10-31 Egenkontroll utförd 2025-10-31
Hustyp	1-plans villa med källare
Byggnadsår	1972
Grundläggning	Källare/betongplatta
Ventilation	Självdreg
Blåbetong	Vet ej
Väderlek/Temp	Molnigt med temp ca 16 grader

Genomsnittlig radonhalt på entréplan 150 Bq/m³
Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Genomsnittlig radonhalt i källare 170 Bq/m³
Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden och är inte övervakad av undertecknad. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex bläst och kyla påverkar även ventilationen. Det hygieniska gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Observera att denna mätning EJ är utförd under ordinarie mätperiod!!

Norrköping 2026-05-21

Gustav Dominder
FST Husbesiktningar AB