Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Kanoten 7
Adress	Travbanevägen 57
Postnummer/Ort	60385 Norrköping
Mätdatum	2026-08-04
Exponeringstid	2 timmar
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter, kalibrerad 2026-01-14
	Egenkontroll utförd 2026-01-14
Hustyp	Villa
Byggnadsår	2023
Ventilation	FTX
Väderlek/Temp	Klart 20°

Denna radonindikering är ej utförd under ordinarie mätsäsong/mätperiod
(ordinarie mätsäsongen sträcker sig från 1 oktober till 30 april).

Genomsnittlig radonhalt i Entréplan

50 Bq/m³

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Denna radonindikering är en rådgivande korttidsmätning och ger endast en indikation på hur höga radonvärdena är under den period då mätningen utfördes. Indikeringen/mätvärdet avser enbart denna period och ska därför inte betraktas som ett årsmedelvärde.
Radongashalten i inomhusluften varierar från timme till timme, från dag till dag och mellan olika år (beroende på väderlek, temperatur, boendevanor m.m.).

Referensnivån för radon inomhus i bostäder är 200 becquerel per kubikmeter luft, Strålskyddsförordning (2018:506)

Norrköping 2026-08-04

FST Husbesiktningar AB



Niklas Sjöberg
Godkänd besiktningsman via SBR