NORRTÄLJE KOMMUN

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRVALTNINGEN

Handläggare: Petrus Tengnér
Tel direktval: 0176 – 713 18. Måndagar kl 09.00 – 11.30

DELEGATIONSBESLUT

Datum: 2002-12-03 Dnr: 2002-1719

Lars Strange
Dressyrvägen 10
177 58 Järfälla

Tillstånd till vattentoalett ansluten till sluten tank

Ansökan	Fastighetsbeteckning Marum 3:4 i Björkö-Arholma församling, Norrtälje kommun
	Fastighetsägare Sökanden
	Avser Utbyte av bristfällig sluten behållare för WC-avlopp. Den nya behållaren skall ha volymen 5 m³.
Beslut	Med stöd av 9 kap 7 § Miljöbalken (1998:808) och 13 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt gällande delegationsordning, beviljas ansökan med följande villkor: att avloppsanläggningen utförs i enlighet med det av sökanden inlämnade förslaget daterat 2002-11-21 samt muntlig uppgift från entreprenör Roine Jansson att installationsarbetena skall utföras fackmässigt och enligt tillverkarens anvisningar att tanken förses med larmanordning som visar när tömning skall ske att den slutna behållaren är försedd med tömningsöppning ≥ Ø 0,6 m att anläggningen påbörjas inom två år från beslutsdatum och slutförs inom fem år från beslutsdatum att innan rörgravar m m återfylls skall anmälan om besiktning göras till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, *senast en vecka före planerad återfyllnad* att entreprenörsrapport samt skiss över behållarens placering inlämnas till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
Övrigt	• Vattentoalett skall vara av lågspolande modell • Detta beslut ersätter tidigare beslut om WC till sluten behållare (dnr 2339/74-822) • Detta beslut är en värdehandling som hör till fastigheten. • Fastighetsägaren är ansvarig för anläggningens skötsel och funktion.
Avgift	Omfattas av avgift för beslut om utförande av BDT-avlopp
Underskrift	PT Petrus Tengnér Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Bifogas: Information som ska beaktas av fastighetsägaren. (Bil-avlbeslut-from200101)
Information om hur ni överklagar
Entreprenörsrapport

ekp 4/12-02